



SKH 98-08 2c21 Stenman Holland B.V.

ALGEMEEN

Voorboren	Zie hfst 4.2.2b
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3b, c en d

HANGWERK

Type	Inbraakwerende scharnieren (**). Zie bijlage 1
Aantal	raambreedte < 1200 mm: 2 scharnieren raambreedte > 1200 mm: 3 scharnieren
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f + katern 20 KVT conform tekening 20.04
Bevestiging	Zie hfst 4.2.2a

HOUT

Ramen + kozijnen	Loofhout / Naaldhout (zie voorts hfst 4.1.3)
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b

KOZIJNHOUT AFMETINGEN

Muurstijlen, tussendorpel sluitzijde, boven- en onderdorpels	Minimaal 67 x 114 mm
Tussendorpel hangzijde	Minimaal 85 x 114 mm
Minimale sponningmaat	17 x 67 mm

ONDERBOUWING

Beproeversrapport	SHR 4.225-2 d.d. 08-2004
-------------------	--------------------------

OPMERKING

Bij toepassing van 1 sluitpunt: Waterdicht tot een toetsingsdruk van 150 Pa

RAMEN

Maximale afmeting	Max. hoogte: 1800 mm Max. breedte: 1400 mm Zie katern 20 KVT
Minimale houtafmetingen	56 x 78 mm

SLUITWERK KOZIJNEN

Positionering	Zie verwerkingsvoorschrift Axa
Bevestiging raamcombi op kozijn	4 schroeven 4,5 x 40 mm

SLUITWERK RAMEN

Raamcombi	AXA Axaflex model 2
Bediening	Vergrendeling en ontgrendeling via sleutel
Aantal sluitpunten	1 tot raambreedte <1000 mm 2 voor raambreedte >1000 mm Zie voorts katern 20 KVT
Bevestiging op raam	4 schroeven 4,5 x 40 mm
Positie raamcombi	Zie KVT

VASTE VAKVULLINGEN

Beglasde / dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.1 / 4.3.2
--------------------------------	------------------------